

**Brandskyddstekniskt utförande av imkanal**

---

**Brandskyddstekniskt utförande av imkanal**

SSR har frågat Räddningsverket i två fall om utförandet av imkanaler ur brandteknisk synpunkt (SSR:s dnr 110/2000).

Den första frågan gäller om utrymmet bakom en kryddhylla utgör imkanal om luften passerar igenom utrymmet, och inte genom någon imkanalslang, såsom vid utsläpp av avluft från en kolfilterfläkt. SRVs åsikt är att så är fallet.

Den andra frågan är hur imkanalens avluftsmynning i ett småhus skall utformas när den mynnar i fasaden. SRV anser att följande utförande är god-tagbart. Imkanalen utförs i EI 15, väggen runt avluftsdonet förses med tändskyddande beklädnad till ett avstånd av 1 meter ovanför donet och 25 cm på sidorna samt undertill. Om avståndet till takfoten understiger 1 m kläs även takfoten med tändskyddande beklädnad.